



DECLARATION DE PERFORMANCE
(Règlement (UE) n°305 : 2011 produits de la construction)



CHUCHU DECAYEUX SAS
14, rue du Chevalier de la Barre 80520 WOINCOURT - France

Les produits couverts par cette déclaration sont ceux dont la référence commerciale Commence par :

1316-043N
Classe de pression : <u>MOP 10</u>
0656 / 1215 / 1316 / 1318 / 2809 / 3052 / 3225 / 3315 / 3915 / 3920 / 3925 / 3932 / 3950 / 4050 / 4320 / 4815 / 4825 / 4915 / 4920 / 4925 / 4932 / 6915 / 7915 / 7925 / 7932 / 8225 / 8915 / 8925 / 8932 / 9225 / 9915 / 9925 / 9932 / 1318
Classe de pression : <u>MOP 5</u>
0121 / 0127 / 3740 / 3750 / 3760 / 3765 / 3770 / 3815 / 3820 / 3825 / 3826 / 3832 / 3840 / 3850 / 4832
Classe de pression : <u>MOP 0.5</u>
3625
Classe de pression : <u>MOP 0.2</u>

Usage prévu des produits :

Robinet à tournant sphérique destinés à être manœuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz des bâtiments.

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme harmonisée
Dimensionnel	Conforme	
Résistance au brouillard salin	Conforme	La norme harmonisée employée est : NF EN 331 1998 +NF EN 331-A1 2013 (Système d'attestation de conformité 3)
Résistance à l'humidité	Conforme	
Angle d'étanchéité	➤ 8°	
Etanchéité interne et externe	< 20 cc/h	
Débit repère	Conforme	
Résistance aux hautes températures	NPD(1)	
Couple de manœuvre	Conforme	
Résistance à la torsion et la flexion	Conforme	
Résistance des butées	Conforme	
Durabilité - Endurance	Conforme	
Résistance aux basses températures	Conforme	
Réaction au feu	NPD	

(1) Sauf référence : 3625 CONFORME

Le laboratoire notifié : (Organisme notifié EN331 n°0679)

CSTB, 84 avenue Jean Jaurès Champs sur Marne 77447 Marne la Vallée (Accrédité par le COFRAC)

WOINCOURT le 17/07/2019

C.Berly
Directeur Général

R.Archimbaud
Responsable Qualité